



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Юридический адрес: ул. Оборонная, д. 51, г. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.,  
188662

Тел/факс: 640-05-65, сайт: [www.47.mchs.gov.ru](http://www.47.mchs.gov.ru)  
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51,  
тел/факс: 640-05-90

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района**

188800, Ленинградская область, г. Выборг, бульвар Кутузова, д. 47  
Тел: 8 (81378)2-31-66

**Предписание № 2-11-68- 77/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гавриловская ООШ»**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на  
которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области от 24 марта 2021 года № 2-11-68-77  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя  
органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 11:00 до 12:00 23 апреля 2021 года Найдюк Анастасией Юрьевной – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ЛО проведена плановая выездная проверка здания и помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гавриловская ООШ» (здание школы), расположенных по адресу: 188870, Ленинградская область, Выборгский район, п. Гаврилово, ул. Школьная, д. 11 ИНН 4704048567

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН  
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно

с

*директора Школьной ООШ И.И.*

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

3	<p>При выходе из здания МБОУ «Гавриловская ООШ» из помещений актового зала (эвакуационный выход) ширина горизонтальной входной площадки составляет менее 1,5 ширины полотна наружной двери (фактическая ширина площадки составляет - 1,13 м, двери - 0,87м).</p>	<p>Основание: ст.4, п. 1 ст. 6 Федерального закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (от 22.08.2008 г. с изменениями, внесенными Федеральным законом от 10.07.2012г. № 117-ФЗ); п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; Ранее аналогичные требования были изложены в п. 1.93* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»</p>	01.09.2021 г.
2	<p>При выходе из здания МБОУ «Гавриловская ООШ» из спортивного зала (эвакуационный выход) ширина горизонтальной входной площадки составляет менее 1,5 ширины полотна наружной двери (фактическая ширина площадки составляет - 1,11 м, двери - 0,9 м).</p>	<p>Основание: ст.4, п. 1 ст. 6 Федерального закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (от 22.08.2008 г. с изменениями, внесенными Федеральным законом от 10.07.2012г. № 117-ФЗ); п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; Ранее аналогичные требования были изложены в п. 1.93* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»</p>	01.09.2021 г.
1	<p>При выходе из здания МБОУ «Гавриловская ООШ» на 1 этаж (эвакуационный выход) ширина горизонтальной входной площадки составляет менее 1,5 ширины полотна наружной двери (фактическая ширина площадки составляет - 1,06 м, двери - 1,20 м).</p>	<p>Основание: ст.4, п. 1 ст. 6 Федерального закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (от 22.08.2008 г. с изменениями, внесенными Федеральным законом от 10.07.2012г. № 117-ФЗ); п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; Ранее аналогичные требования были изложены в п. 1.93* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»</p>	01.09.2021 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленном законом сроке является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГИИ, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГИИ, в течение пятнадцати дней с момента принятия решения и (или) осуществления действия (бездействия) должностным лицом органа ГИИ по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решения и (или) осуществления действия (бездействия) должностным лицом органа ГИИ по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" должностным лицом органа ГИИ по результатам проверки:

а) в случае нарушения требований пожарной безопасности в результате нарушения правил противопожарного режима, в том числе руководителями организаций;

б) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом;

в) руководители органов самоуправления;

г) руководители федеральных органов исполнительной власти;

д) собственники имущества;

е) должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрено вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, сооружежений, на которых невозможно выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях

инспектор ОНД и ПР Выборгского района УНД и ПР  
ИВ МЧС России по Ю.А.Ю.Найдюк

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))  
сотрудника (-ов) органа ГИИ проводившего (-их) проверку)



«23» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получило:

*Иванов Иван Иванович*

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении

проверки)

«23» апреля 2021 г.

(подпись)

*Иванов Иван Иванович*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890987

Владелец Тимошик Ирина Ивановна

Действителен с 21.05.2024 по 21.05.2025