



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Юридический адрес: ул. Оборонная, д. 51, г. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.,
188662

Тел/факс: 640-05-65, сайт: www.47.mchs.gov.ru
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51,
тел/факс: 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района

188800, Ленинградская область, г. Выборг, бульвар Кутузова, д. 47
Тел: 8 (81378)2-31-66

Предписание № 2-11-68- 78/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гавриловская ООШ»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на
которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР Выборгского района УНД и
ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области от 24 марта 2021 года № 2-11-68-78

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя
органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 12:00 до 13:00 23 апреля 2021 года Найдюк Анастасией Юрьевной – инспектором
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района управлени
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России п
ЛО проведена плановая выездная проверка здания и помещений Муниципальног
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гавриловская ООШ», расположенных п
адресу: 188870, Ленинградская область, Выборгский район, п. Гаврилово, ул. Центральная, д
356 ИНН 4704048567

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором Милошиной И.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В полу на путях эвакуации, допускается перепад высоты менее 45см.	Основание: Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности		

3	<p>В полу на путях эвакуации, допускается перепад высоты менее 45см. При наличии таких перепадов и выступов следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6 (дверь на улицу из ясельной группы «Цыплята», фактический перепад составляет 10 см).</p>	<p><u>Основание:</u> Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п.27 «а» Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020; СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п.4.3.5 Ранее аналогичные требования были изложены 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п.4.3.4 СНИП 2.01.02-85* Противопожарные нормы п.4.7</p>	01.09.2021 г.	
4	<p>На путях эвакуации, при выходе со 2-го этажа на эвакуационную лестницу 3-го типа допускается перепад высоты менее 45см при наличии таких перепадов и выступов следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6 (порог фактически составляет = 12 см).</p>	<p><u>Основание:</u> Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п.27 «а» Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п.4.3.5 Ранее аналогичные требования были изложены 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п.4.3.4 СНИП 2.01.02-85* Противопожарные нормы п.4.7</p>	01.09.2021 г.	

	<p>При наличии таких перепадов и выступов следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6 (дверь на улицу 1-го этажа из медкабинета, фактический перепад составляет 20 см).</p>	<p>(утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п.27 «а» Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020; СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п.4.3.5 Ранее аналогичные требования были изложены 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п.4.3.4 СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы п.4.7</p>	<p>01.09.2021 г.</p>	
<p>2</p>	<p>В полу на путях эвакуации, допускается перепад высоты менее 45см. При наличии таких перепадов и выступов следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6 (дверь на улицу 1-го этажа помещения прачечной фактический перепад составляет 13,5 см).</p>	<p><u>Основание:</u> Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п.27 «а» Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п.4.3.5 Ранее аналогичные требования были изложены 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п.4.3.4 СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы п.4.7</p>	<p>01.09.2021 г.</p>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу органа ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться

имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в доме государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническим регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническим регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

инспектор ОНД и ПР Выборгского района УНД и ПР
ГУ МЧС России по ЛО А.Ю.Найдюк

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«23» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

директор М.И.Иванов

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении

проверки)

«23» 09 20 21 г.

М.И.Иванов

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890987

Владелец Тимошик Ирина Ивановна

Действителен с 21.05.2024 по 21.05.2025